

Požar gospodarskega poslopja v Besnici

Avtor:

Andraž Šifrer, poveljnik GARS Kranj, vodja intervencije

Objekt gospodarskega poslopja se nahaja v vasi Besnica. Besnica je srednje veliko naselje, ki se razprostira med Kranjem ter naseljema Podblica in Jamnik. Na vzhodni strani jo obdajata glavna železniška proga Kranj–Jesenice in Sava, na zahodni strani pa gozdno pobočje vrhov Svetega Jošta, Špičastega vrha in Svetega Mohorja. Gre za krajevno skupnost z 850 prebivalci. Po večini so v naselju stanovanjske hiše in nekaj gospodarskih poslopij. Celoten objekt je velik cca. 50 x 30 m. Osnovni objekt je bil grajen v obliki črke L z dozidavo. Gre za klasičen objekt gospodarskega poslopja, s predelom hleva v pritličju ter z zgornjim nadstropjem za hrambo krme in kmetijske mehanizacije.

POTEK INTERVENCIJE

V petek, 18. februarja 2022, smo bili ob 17.23 iz ReCO obveščeni, da je prišlo do požara gospodarskega poslopja v Besnici. Sama najava dogodka se nam je sprva zdela nekoliko čudna, saj do večine požarov gospodarskih poslopij pride zaradi udara strele ali samovžiga sena. Izvozili smo s

standardnim izvozom, ki imamo v GARS Kranj dogovorjenega za požare gospodarskih poslopij. Na intervencijo smo izvozili s poveljniškim vozilom, kombiniranim vozilom, z večjo cisterno (12.000 l) in manjšo avtocestvijo (32 m). Ob izvozu z naše lokacije se nam pogled odpre direktno proti



Slika 1: Ob prihodu na kraj dogodka je bil predel poslopja s shranjeno krmo popolnoma v ognju

predelu Besnice. V daljavi je bilo zaznati manjši dim. Ni se razločno videlo, ali pripada resnemu požaru ali je to samo meglica na nebu, saj se je pripravljalo na deževje.

ReCO je skladno z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot v MO Kranj aktiviral tudi PGD Besnica, Bitnje, Podblica ter dežurno izmeno (2. poziv) GARS Kranj. Dispečer v ReCO je o dogodku telefonsko obvestil tudi mene kot poveljnika GARS Kranj. Ko se je prva ekipa gasilcev peljala proti Besnici (po cca. 5 minutah vožnje), je bil že od daleč viden velik steber črnega dima, kar je nakazovalo na velik požar.

Ob prihodu na kraj dogodka je bil predel poslopja s shranjeno krmo popolnoma v ognju. V ognju je bil tudi predel, kjer so bili kmetijski stroji, žaga za razrez hlodovine in skladišče za les. Andrej Polajnar, prvi vodja intervencije in vodja 2. izmene GARS Kranj, je opravil ogled kraja dogodka. Odločil se je, da je prioriteta obvarovati dozidan del s hlevom, ki še ni bil v ognju, in spodnje prostore s hlevom. To nam je tudi v celoti uspelo.

Po pregovoru: »Ko ima hudič mlade ...« smo imeli čez 15 minut v enoti nov alarm. Prišlo je do požara neznanih snovi (les, plastika, guma, avtomobili ...) na enem od črnih odlagališč v Bitnjah. Nanj so bili aktivirani GARS Kranj ter PGD Žabnica, Breg ob Savi in Mavčiče. Domača pristojna enota PGD Bitnje je bila namreč že na poti proti Besnici.

Ko sem prišel na kraj dogodka požara v Besnici, sva z dotedanjim vodjem opravila ogled kraja dogodka in se dogovorila za nadaljnje delo ter predala vodenje. Prevezel sem vodenje intervencije, dotedanji vodja Andrej Polajnar pa je postal operativni vodja. Aktivirali smo še dežurnega električarja, vodovodarja ter PGD Stražišče, Kokrica, Goriče, za popolnitev ekipe in vozil pa še dodatno izmeno GARS Kranj ter enoti PGD Britof in Kranj-Primskovo. Odredil sem nalogo postavitve poveljniškega mesta ter mesta oskrbe z izolirnimi dihalnimi aparati. Naredili smo sektorizacijo objekta. Določili smo tri sektorje. Aktiviral sem še eno večjo avtolestev (42 m) in cisterno z vodo (7.000 l).



Slika 2: Iskanje posameznih žarišč

Ker v Bitnjah ni šlo za večji požar, sem odredil, da nalogo dokončata GARS Kranj in PGD Breg ob Savi, cisterni iz PGD Žabnica in Mavčiče pa sta nadaljevali pot na požar gospodarskega poslopja za dobavo vode. Požar smo po okoli dveh urah lokalizirali in pogasili. Sledila so razkopavanje in odstranjevanje krme ter iskanje posameznih manjših žarišč. V veliko pomoč nam je bilo, da je bila plošča gospodarskega poslopja betonska, prevozna s traktorjem, zato smo glavnino krme odstranili s strojem.

Ob 23. uri smo krmo odstranili iz celotnega objekta. Sledila sta pospravljanje opreme in vrnitev v gasilske domove. Na gasilski straži sta ostali enoti GARS Kranj in domačega PGD Besnica.

POZITIVNE STRANI INTERVENCIJE:

- požar je bil kljub razvitosti hitro pogašen,
- požar se ni razširil na ostale prostore,
- kljub intenziteti gorenja ni poginila nobena žival,
- odzivnost gasilcev je bila dobra,
- nihče se na intervenciji ni poškodoval,
- imeli smo dobre postavitvene površine,
- sodelovanje s policijo, CZ MO Kranj in ReCO Kranj je bilo dobro.

NEGATIVNE STRANI INTERVENCIJE:

- velik objekt,
- v vmesnem obdobju med gašenjem je prišlo do kratkotrajnega pomanjkanja vode.

ZAKLJUČEK

Skupaj je na intervenciji sodelovalo 130 gasilcev iz poklicne enote GARS Kranj ter 11 PGD. Aktivirani so bili dežurni vodovodar in električar ter policija. Obveščen je bil poveljnik CZ MO Kranj.



Slika 3: Uničeno ostrešje objekta